



**Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Ижевск»  
(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)**

**Сафин М.Р.**

ул. Коммунаров, д.359, г. Ижевск, Удмуртская республика,  
Российская Федерация, 426008  
тел.: +7 (3412) 701-024  
e-mail: office@udmgas.udm.ru  
ОКПО 03257538, ОГРН 1021801142142, ИНН 1826000260, КПП 183101001

на № 19.02.2026 от № 01-17/478

*О разъяснении требований*

**Уважаемый Марат Рашидович!**

В ответ на обращение № б/н от 08.02.2026 сообщая:

Требования к функционированию естественной системе вентиляции для помещений где установлено газоиспользующее оборудование введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства регламентируется п. 11-15 Правил пользования газом ... (утв. Постановлением Правительства № 410 от 14 мая 2013г.), разделом 7 свода правил «Здания жилые многоквартирные» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 361/пр 14 июня 2022 г.), п. 5,9 СП 402.1325800.2018 «Здания жилые» и иных нормативно правовых актах.

Показатель кратности воздухообмена  $z^{-1}$  в помещении где установлена газовая плита утратил силу (действующая норма 100м<sup>3</sup>/ч), 3х кратный показатель воздухообмена применим только к теплогенераторам производительностью до 50кВт с открытой камерой сгорания  $z^{-1}$ , но так же не менее 100м<sup>3</sup>/ч.

В рамках проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования АО «Газпром газораспределение Ижевск» применимы нормы воздухообмена в помещении где установлено газоиспользующее оборудование, относительно параметров самого воздуха. За разъяснениями предлагаем обратиться в обслуживающую организацию.

Требования к помещениям кухонь – столовых, регламентируется согласно выше указанных нормативных документов, а также расчетами учтенных при проектировании инженерных систем.

**Главный инженер –**

**первый заместитель генерального директора**

**А.А. Прокопьев**

Д.А. Ходырев  
(3412) 701-023